



T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tel : 0 276 227 61 19
Faks : 0 276 227 71 29
Web : www.usak.bel.tr

30/07/2013

TEKLİF MEKTUBU

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı belirtilen malzemeleri TSE ve ISO 9001 belgeli (fiyatı, varsa markası, iskontosu, primi, garanti ve değişim süresi, vadesi) nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde fiyat tekliflerini doldurarak 31.07.2013 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

Mahmut Erhan KUTLUAY
Destek Hizmetleri Müdürü

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)	TUTARI (K.D.V.HARİÇ)
1	3x2.5 mm2 Kablo	200	Mt.		
2	3x1.5 mm2 Kablo	200	Mt.		
3	3x63 A. W Otomat Sigorta	5	ADET		
4	Topraklama Çubuğu	5	ADET		
5	4x4 mm2 Kablo	200	METRE		
6	Glop Dibi Duy	30	ADET		
7	Isıtıcı Bant	30	METRE		
8	Lehim Teli	500	GRAM		
9	3x50 A. W Otomat Sigorta	5	ADET		
10	Dijital Ölçü Aleti	2	ADET		
11	Dijital Multimetre	2	ADET		
12	30MA KAR	2	ADET		
13	20 w floresan ampülü	50	ADET		
14	125 w civa buharlı ampülü	10	ADET		
15	125 w balast	10	ADET		
16	150 w sodyum buharlı ampülü	10	ADET		
17	150 w balast	10	ADET		
18	Ateşleyici	10	ADET		
19	Start butonu	5	ADET		
20	Stop butonu	5	ADET		
21	0-1 anahtar	5	ADET		
22	I-0-II Konum Seçici	5	ADET		
23	1-0-2 Konum Seçici	5	ADET		
24	0-1-2-3 Konum Seçici	5	ADET		
25	42 W tasarruf ampul	30	ADET		
	EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR TEKNİK ŞARTNAME İMZALANIP KAŞELENDİKTEN SONRA TEKLİF MEKTUBU İLE BERABER SATIN ALMA ŞUBESİNE TESLİM EDİLECEKTİR				

GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla

1- Teklifimiz / / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.

2- İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3- Teklif mektuplarında silinti.çizik.daksil.düzeltilme vb. olmayacaktır.

Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.

Firma Adı :

Adresi :

Tel-Faks :

İmza :

Not:

1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.

2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.

4- Teslim Tarihi: / / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.

5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır.

6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.

7- NOT: 2000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden "BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.

TEKNİK ŞARNAME

Madde:1-Kablolar ttr (çok damarlı) olacaktır.

Madde:2-Topraklama çubukları som bakırdan olmalıdır. 1 metre uzunluğunda ve 10 mm çapında olacaktır.

Madde:3-Isıtıcı bantlar, su borusun donmaması için kullanılacaktır, 5'er metre uzunluğunda olmalıdır.

Madde:4-Lehim teli 0,75 mm çapında ve 500 gr. Ağırlığında olacaktır.

Madde:5- Ölçü aletleri pens ampermetre tipi olacaktır. 9V pille çalışacaktır.AC-DC akım ve gerilim ölçecektir.Direnç,kapasitans,frekans ve sıcaklık ölçme özellikleri olacaktır.Hassas ölçüm için 60/600/1000A kademeleri olmalıdır.1000V'a kadar DC ölçüm yapmalıdır.750V'a kadar AC ölçüm yapmalıdır.Prob ile sıcaklık ölçmelidir.Diyot test, buzzer, otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

Madde:6- Dijital multimetre akımı, voltajı.cos& ve frekansı gösterecektir.2500/5A akım trafosu olup panoda kullanılacaktır.Nötr akımında ölçmelidir.

Madde:7-Civa buharlı ampuller E27, sodyum buharlı ampuller E40 duylu olacak.


Madde:8-Ateşleyici (ignitör) 70-400 w aralık gücünde olacaktır.B-LB-N uçları olmak üzere 3 uçlu olacaktır.

Madde:9-Kaçak akım rölesi 3 fazlı, In25A, 30mA ve nötr bağlantılı olacak.

Madde:10- Ürünlerin hepsi TSE belgeli olmalıdır.

(Bilgi almak ve sorularınız için Kenan ŞAFAK Tel: 0535 589 56 09)

Yüklenici


Günhan DAĞLI
Fen İşleri Müdür V.

Belediye adına


Kenan ŞAFAK

Elk. Tekn.