

**Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Uşak-İzmir devlet yolu 6.km Moto Cros Alanı
Sulama tesisatında kullanılmak üzere Beş (5) kalem Mal Alımı TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

- 6" Dalgıç Pompa; Q1: 18 m3/h-250mt Q2: 24 m3/h-200 mt Çıkış çapı: 3" Elektrik Motoru; Yıldız-Üçgen Çalışma
- 3"x 3000 mm Çelik Çekme Boru: Dişli, Manşonlu 3000 mm Çelik Çekme boru ETKALINLIĞI : Min:5,5mm dir. İdare gerek gördüğünde isterse boru imalat ve standart üretim belgelerini isteyebilir.
- Elektrik Panosu: Seçilen Dalgıç Pompa için Yıldız-Üçgen Dış ortam Elektrik Panosu.
- Ürünlerin üzerinde tanıtıcı etiket ve kapasite değerleri bulunacaktır. TSE ve Kabul edilebilir standartlarda olacaktır
- Pompa, Elektrik Motoru ve Elektrik Panosu En az 2 (iki) yıl Yüklenici ve imalatçı garantisi altında olacaktır.
- Diğer kablo ve borular imalatçı garantisi altında olacaktır.
- Pompa Seçiminde İdare ile görüşülecektir. Verimin yüksek olan pompa seçilecektir. Alternatif firmaların ürettiği ürünlerin seçim abakları bulunacaktır.
- Teslim Yeri Park ve Bahçeler deposu veya Uşak-İzmir devlet yolu 6.km MotoCros Alanıdır.

MZ