

Tarih : 15/03/2016

Sayı : 800

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Klimalar	İŞİN ÖZELLİKLERİ EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.	1 Adet		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-2.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
18/03/2016 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MEHMET GÜNDÜZ
İTFAİYE ERİ

İNVERTERLİ DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname; 1 adet min. 18.000 Btu/h kapasiteli duvar tipi split klimanın teknik özelliklerini kapsamaktadır.

1. Enerji sınıfı minimum A Sınıfı olacaktır.
2. İnverter teknolojisine sahip olmalıdır.
3. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
4. İç ünite fanı minimum üç kademeli olmalıdır.
5. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
6. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
7. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtrelili olmalıdır.
8. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
9. Uyku fonksiyonu olmalıdır.
10. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
11. Dış ortam sıcaklığı -10 °C kadar iken ısıtma,dış hava 40°C soğutma yapabilmelidir.
12. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
13. Teklif harici(bakır boru ,kablo,vinç v.s) bir bedel ödenmeyecektir.
14. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.

KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan v.s. işleri yüklenici tarafından uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Yüklenici tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla sorumludur.
5. Yüklenici işin yapılması sırasında işvereneve 3. şahıslara vereceği zararları karşılamakla yükümlüdür.
6. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalı,yüklenici tarafından daha fazla garanti süresi verilmiş ise bu geçerli olacaktır.


Zafer SATI
İmar ve Şehircilik Müd.V.


Yusuf Emre YANGIN
Mak. Müh.