

Tarih : 07/02/2020

Sayı : 330

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



| Sıra No | Malzemenin Adı | Cins ve Niteliği | Miktarı | Birim Fiyatı Kdv Hariç | Tutarı Kdv Hariç |
|---------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | İnfrared Isıtıcılar | Şartname ektedir. | 4 Adet | | |
| | | | TOPLAM (KDV HARIÇ) : | | |

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-2.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :

12/02/2020 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

**ELEKTRİKLİ ISITICI ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sıcaklık ayarı için ayarlanabilir termostat kontrollü olmalıdır.
2. Dayanıklılığı arttırılmış yüksek ısı verimli rezistans teli olmalıdır.
3. Özel alaşımlı alüminyum gövdeli olmalıdır.
4. Paslanmaya karşı dayanıklılık uzun ömürlü yüksek kaliteli olmalıdır.
5. Yüksekliği ayarlanabilir ayak sistemi ve duvara montaj yapılabilme özelliği olmalıdır.
6. Isıtıcı devrilmeye ve aşırı ısınmaya karşı emniyetli olmalıdır.
7. Isıtıcının kapasitesi en az 2800 W olmalıdır.
8. Kapalı alanda en az 30 m² bölgeyi ısıtacak güçte ve kapasitede olmalıdır.
9. 3 ayrı güçte kullanım olanağı bulunmalıdır.
10. Garantisi en az 2 yıl olmalıdır.

Çetin BÜLBÜL
Harcama Yetkilisi

